

Bắc Ninh, ngày 03 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO
Về việc mời chào giá cung cấp thiết bị phòng cháy chữa cháy

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Căn cứ Quy định số 07/QyĐ-NST ngày 27/03/2025 về việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ của Công ty Cổ phần Ngân Sơn.

Công ty Cổ phần Ngân Sơn có nhu cầu cung cấp thiết bị phòng cháy chữa cháy. Kính mời các quý Công ty, đơn vị có năng lực và nhu cầu cung ứng quan tâm gửi báo giá chi tiết cụ thể như sau:

1. Yêu cầu báo giá:

- Thời gian cung cấp: trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
- Địa điểm cung cấp: Công ty Cổ phần Ngân Sơn - Số 01, đường TS1, Khu công nghiệp Tiên Sơn, Xã Đại Đồng, Tỉnh Bắc Ninh.
- Số lượng, nội dung, tiêu chuẩn kỹ thuật yêu cầu báo giá theo Phụ lục đính kèm (đơn giá đã bao gồm thuế GTGT).

2. Hình thức, địa chỉ gửi báo giá:

Quý công ty gửi bản giấy về địa chỉ: Tổ mua sắm - Công ty Cổ phần Ngân Sơn, địa chỉ số 01, đường TS 1, KCN Tiên Sơn, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh.

- Người tiếp nhận hồ sơ: Ông Đinh Thành Huy - Thư ký Tổ mua sắm.
- Điện thoại: 0222.6263.679. Email: nganson@nganson.vn

3. Thời gian nhận báo giá:

Từ ngày ra thông báo đến trước 14h00 ngày 10/04/2026.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TMS.

TM. TỔ MUA SẮM
TỔ TRƯỞNG


Nguyễn Thị Lan Anh

PHỤ LỤC:

(Đính kèm Thông báo ngày 03/04/2026 của Tổ mua sắm)

STT	Loại phương tiện, hệ thống PCCC	Đơn vị tính	Số lượng
1	Tủ đựng bình chữa cháy ngoài nhà 600x500x180mm 0,8 ly (inox)	Cái	9
2	Khóa tủ đựng bình chữa cháy (chất liệu kẽm đúc, mạ Chrome)	Cái	20
3	Nút nhấn báo cháy (Điện áp: 24V DC Dòng điện: 30mA)	Cái	6
4	Van đồng khóa nước DN40	Cái	2
5	Van đồng khóa nước (DN15), PN10	Cái	1
6	Đầu báo beam (Điện áp: 24V DC Dòng điện giám sát: $\leq 0,5\text{mA}$ Dòng điện hoạt động: $\leq 0,9\text{mA}$ Độ lệch hướng đường truyền quang tối đa : $\pm 0,5^\circ$)	Bộ	12
7	Đầu báo khói (Điện áp 12-30VDC Dòng báo động 30mA Nhiệt độ môi trường -10 độ C +55 độ C)	Cái	43
8	Đầu báo nhiệt (Điện áp: 20-30V DC Dòng báo động 30mA Nhiệt độ môi trường -10 độ C +55 độ C)	Cái	29
9	Chuông báo cháy (Điện áp: 24V DC Dòng báo động 25mA)	Cái	8
10	Đèn Exit (Hướng Chỉ dẫn: Không chỉ dẫn Công suất: 2W Dung lượng pin: 400mAh Chiếu sáng dự phòng: 3 giờ Thời gian nạp đầy: 20h)	Cái	8
11	Đèn sự cố (Công suất danh định: 8W Điện áp nguồn danh định: 220/50 (V/Hz) Dải điện áp hoạt động: (150-250) V Nhiệt độ màu tương quan: 6500 K/3000 K Chỉ số hiển thị màu Ra: 80 Thời gian sạc đầy: (20-25) h Thời gian chiếu sáng sự cố: ≥ 3 h)	Cái	5
12	Bình chữa cháy MT3 (Tổng trọng lượng: 10,3Kg $\pm 2\%$ Trọng lượng khí: 3Kg $\pm 2\%$ Thành phần chất chữa cháy: Khí CO2 tinh khiết)	Cái	10
13	Bình chữa cháy MFZ4 (Tổng trọng lượng: 6,3Kg $\pm 2\%$ Trọng lượng bột 4 Kg $\pm 2\%$ Thành phần chất chữa cháy: $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$)	Cái	30
14	Nhân công thay thế lắp đặt, chi phí vận chuyển	Gói	1